

Análises Físico-Químicas: MARÇO / 2016

São análises realizadas durante o mês na água tratada da Estação de Tratamento Central do SAMA E.

Parâmetro	Limite	Resultado Médio Mensal
Alcalinidade Total	-	15,9
Alumínio	0,200 mg/L	0,008
Ferro	0,3 mg/L	0,02
Gás Carbônico	-	7,9
Sulfato	250 mg/L	0,9
Oxigênio Dissolvido	-	8,375
OCMA*	-	2,68
Cloreto	250 mg/L	15,50
Cobre	2 mg/L	0,02
Manganês	0,100 mg/L	NR
Dureza Total	500 mg/L	NR
Sílica	-	1,408
Fosfato	-	2,26
Nitrato	10 mg/L	1,2
Zinco	5 mg/L	0,02
Surfactantes	0,5 mg/L	0,02

*Oxigênio Consumido em Meio Ácido.