

Análises Físico-Químicas: ABRIL / 2016

São análises realizadas durante o mês na água tratada da Estação de Tratamento Central do SAMA E.

Parâmetro	Limite	Resultado Médio Mensal
Alcalinidade Total	-	16,3
Alumínio	0,200 mg/L	0,006
Ferro	0,3 mg/L	0,02
Gás Carbônico	-	8,6
Sulfato	250 mg/L	1,3
Oxigênio Dissolvido	-	8,9
OCMA*	-	2,62
Cloreto	250 mg/L	13,18
Cobre	2 mg/L	0,02
Manganês	0,100 mg/L	NR
Dureza Total	500 mg/L	NR
Sílica	-	1,35
Fosfato	-	3,45
Nitrato	10 mg/L	1,7
Zinco	5 mg/L	0,01
Surfactantes	0,5 mg/L	0,01

*Oxigênio Consumido em Meio Ácido.

NR: análise Não Realizada