

**Análises Físico-Químicas: MARÇO / 2017**

São análises realizadas durante o mês na água tratada da Estação de Tratamento Central do SAMA E.

<b>Parâmetro</b>	<b>Limite</b>	<b>Resultado Médio Mensal</b>
Alcalinidade Total	-	21,1
Alumínio	0,200 mg/L	0,008
Ferro	0,3 mg/L	0,02
Gás Carbônico	-	20,9
Oxigênio Dissolvido	-	9,3
OCMA*	-	3,47
Cloreto	250 mg/L	33,0
Cobre	2 mg/L	0,05
Manganês	0,100 mg/L	0,03
Dureza Total	500 mg/L	3,51
Sílica	-	8,7
Fosfato	-	1,3
Nitrato	10 mg/L	0,91
Zinco	5 mg/L	0,11
Surfactantes	0,5 mg/L	0

\*Oxigênio Consumido em Meio Ácido.

NR: análise Não Realizada