



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE BRUSQUE  
SANTA CATARINA  
RUA DR. PENIDO, 297 CEP 88350-460 CENTRO.  
C.N.P.J.: 82.985.003/0001-96  
www.samaebru.com.br TELEFONE (47) 3255 0500



## Análises de Rotina: NOVEMBRO / 2018

São análises realizadas a cada duas horas na água tratada da Estação de Tratamento:  
**DOM JOAQUIM**

Parâmetro	Unidade	Limite	Nº análises realizadas	Média	Mínimo	Máximo
Turbidez	NTU	1,00	126	0,97	0,15	8,38
Cor	mg PtCo/L	15,0	126	14,0	7,0	35,4
pH	pH	6,0 a 9,5	126	6,84	6,57	7,59
Fluoreto	mg/L	0,7 a 1,0	121	0,76	0,00	1,71
Cloro livre	mg/L	0,2 a 2,0	126	1,06	0,00	2,20

### Interpretação dos parâmetros

**Turbidez:** Mede a resistência da água à passagem de luz, sendo uma consequência natural do material em suspensão.

**Cor:** É resultando da presença de materiais dissolvidos na água.

**pH:** Expressa o equilíbrio entre os íons ( $H^+$ ) e ( $OH^-$ ) que apresentam variação de 0 a 14, com valor neutro igual a 7. Águas com pH menor que 7 são consideradas ácidas e com pH maiores que 7 básicas.

**Cloro livre:** É fundamental na água de abastecimento público, servindo como agente desinfetante.

**Flúor:** Na forma de fluoreto, é adicionado na água para auxiliar na prevenção da cárie dentária.



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE BRUSQUE  
SANTA CATARINA  
RUA DR. PENIDO, 297 CEP 88350-460 CENTRO.  
C.N.P.J.: 82.985.003/0001-96  
www.samaebru.com.br TELEFONE (47) 3255 0500



### **Análises Físico-Químicas: NOVEMBRO / 2018**

São análises realizadas durante o mês na água tratada da Estação de Tratamento:

#### **DOM JOAQUIM**

<b>Parâmetro</b>	<b>Limite</b>	<b>Resultado Médio Mensal</b>
Alumínio	0,200 mg/L	0,005
Ferro	0,3 mg/L	0,03
Cloreto	250 mg/L	7,1
Fosfato		2,63
Dureza Total	500 mg/L	3,01
Manganês	0,100 mg/L	0,025
DQO	-	3,9
Nitrato	10 mg/L	0,1

**Análises da Rede de Distribuição: NOVEMBRO / 2018**

São análises realizadas durante o mês na água da rede de distribuição:

**DOM JOAQUIM**

**Análises Físico-Químicas:**

Parâmetro	Unidade	Limite	Nº análises exigidas	Nº análises realizadas	Média mensal
Turbidez	NTU	5,00	10	11	1,27
Cor	mg PtCo/L	15,0	10	11	9,0
pH		6,0 a 9,5	-	11	6,87
Fluoreto	mg/L	0,7 a 1,0	-	11	0,70
Cloro livre	mg/L	0,2 a 2,0	10	11	0,79

Em cumprimento ao decreto 5440, apresenta-se a média mensal dos parâmetros básicos de qualidade seguido por sua unidade de medida.

Estes resultados são de amostras coletadas em pontos estratégicos atendidos pelo sistema de tratamento em questão.

**Análises Microbiológicas:**

Parâmetro	Limite	Nº análises exigidas	Nº análises realizadas	Nº amostras Positivas	Ausência em:
Coliformes totais	Ausência em 95% das análises realizadas	10	11	0	100%
Coliformes Fecais	Ausência em 100% das análises realizadas	10	12	0	100%

**Interpretação dos parâmetros**

**Turbidez:** Mede a resistência da água à passagem de luz, sendo uma consequência natural do material em suspensão.

**Cor:** É resultando da presença de materiais dissolvidos na água.

**pH:** Expressa o equilíbrio entre os íons (H<sup>+</sup>) e (OH<sup>-</sup>) que apresentam variação de 0 a 14, com valor neutro igual a 7. Águas com pH menor que 7 são consideradas ácidas e com pH maiores que 7 básicas.

**Cloro:** É fundamental na água de abastecimento público, servindo como agente desinfetante.

**Flúor:** Na forma de fluoreto, é adicionado na água para auxiliar na prevenção da cárie dentária.

**Coliformes totais:** Microorganismos indicadores de contaminação.

**Coliformes Fecais:** Microorganismos provenientes do intestino de animais de sangue quente.