



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE BRUSQUE
SANTA CATARINA
RUA DR. PENIDO, 297 CEP 88350-460 CENTRO.
C.N.P.J.: 82.985.003/0001-96
www.samaebru.com.br TELEFONE (47) 3255 0500



Análises de Rotina: JULHO / 2020

São análises realizadas a cada duas horas na água tratada da Estação de Tratamento:
ZANTÃO

Parâmetro	Unidade	Limite	Nº análises realizadas	Média	Mínimo	Máximo
Turbidez	NTU	1,00	242	0,69	0,01	30,88
Cor	mg PtCo/L	15,0	241	9,2	4,9	30,7
pH	pH	6,0 a 9,5	241	6,93	6,66	9,92
Fluoreto	mg/L	0,7 a 1,0	241	0,78	0,40	1,12
Cloro livre	mg/L	0,2 a 2,0	235	1,04	0,50	1,66

Interpretação dos parâmetros

Turbidez: Mede a resistência da água à passagem de luz, sendo uma consequência natural do material em suspensão.

Cor: É resultando da presença de materiais dissolvidos na água.

pH: Expressa o equilíbrio entre os íons (H^+) e (OH^-) que apresentam variação de 0 a 14, com valor neutro igual a 7. Águas com pH menor que 7 são consideradas ácidas e com pH maiores que 7 básicas.

Cloro livre: É fundamental na água de abastecimento público, servindo como agente desinfetante.

Flúor: Na forma de fluoreto, é adicionado na água para auxiliar na prevenção da cárie dentária.



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE BRUSQUE
SANTA CATARINA
RUA DR. PENIDO, 297 CEP 88350-460 CENTRO.
C.N.P.J.: 82.985.003/0001-96
www.samaebru.com.br TELEFONE (47) 3255 0500



Análises Físico-Químicas: JULHO / 2020

São análises realizadas durante o mês na água tratada da Estação de Tratamento:
ZANTÃO

Parâmetro	Limite	Resultado Médio Mensal
Alumínio	0,200 mg/L	0,023
Ferro	0,3 mg/L	0,03
Cloreto	250 mg/L	11,2
Fosfato		10,42
Dureza Total	500 mg/L	3,07
Manganês	0,100 mg/L	0,005
Nitrato	10 mg/L	-

Análises da Rede de Distribuição: JULHO / 2020

São análises realizadas durante o mês na água da rede de distribuição:

ZANTÃO**Análises Físico-Químicas:**

Parâmetro	Unidade	Limite	Nº análises exigidas	Nº análises realizadas	Média mensal
Turbidez	NTU	5,00	14	16	1,29
Cor	mg PtCo/L	15,0	10	16	7,1
pH		6,0 a 9,5	-	16	6,82
Fluoreto	mg/L	0,7 a 1,0	-	16	0,70
Cloro livre	mg/L	0,2 a 2,0	14	16	0,79

Em cumprimento ao decreto 5440, apresenta-se a média mensal dos parâmetros básicos de qualidade seguido por sua unidade de medida.

Estes resultados são de amostras coletadas em pontos estratégicos atendidos pelo sistema de tratamento em questão.

Análises Microbiológicas:

Parâmetro	Limite	Nº análises exigidas	Nº análises realizadas	Nº amostras Positivas	Ausência em:
Coliformes totais	Ausência em 95% das análises realizadas	14	16	0	100%
Coliformes Fecais	Ausência em 100% das análises realizadas	14	16	0	100%

Interpretação dos parâmetros

Turbidez: Mede a resistência da água à passagem de luz, sendo uma consequência natural do material em suspensão.

Cor: É resultando da presença de materiais dissolvidos na água.

pH: Expressa o equilíbrio entre os íons (H⁺) e (OH⁻) que apresentam variação de 0 a 14, com valor neutro igual a 7. Águas com pH menor que 7 são consideradas ácidas e com pH maiores que 7 básicas.

Cloro: É fundamental na água de abastecimento público, servindo como agente desinfetante.

Flúor: Na forma de fluoreto, é adicionado na água para auxiliar na prevenção da cárie dentária.

Coliformes totais: Microorganismos indicadores de contaminação.

Coliformes Fecais: Microorganismos provenientes do intestino de animais de sangue quente.