



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE BRUSQUE  
SANTA CATARINA  
RUA DR. PENIDO, 297 CEP 88350-460 CENTRO.  
C.N.P.J.: 82.985.003/0001-96  
www.samaebru.com.br TELEFONE (47) 3255 0500



### Análises de Rotina: AGOSTO / 2020

São análises realizadas a cada duas horas na água tratada da Estação de Tratamento:  
**LIMEIRA**

Parâmetro	Unidade	Limite	Nº análises realizadas	Média	Mínimo	Máximo
Turbidez	NTU	1,00	201	0,38	0,11	2,37
Cor	mg PtCo/L	15,0	106	1,6	0,1	5,7
pH	pH	6,0 a 9,5	201	6,79	6,32	7,02
Fluoreto	mg/L	0,7 a 1,0	201	0,85	0,32	1,15
Cloro livre	mg/L	0,2 a 2,0	201	1,21	0,49	1,90

### Interpretação dos parâmetros

**Turbidez:** Mede a resistência da água à passagem de luz, sendo uma consequência natural do material em suspensão.

**Cor:** É resultando da presença de materiais dissolvidos na água.

**pH:** Expressa o equilíbrio entre os íons ( $H^+$ ) e ( $OH^-$ ) que apresentam variação de 0 a 14, com valor neutro igual a 7. Águas com pH menor que 7 são consideradas ácidas e com pH maiores que 7 básicas.

**Cloro livre:** É fundamental na água de abastecimento público, servindo como agente desinfetante.

**Flúor:** Na forma de fluoreto, é adicionado na água para auxiliar na prevenção da cárie dentária.



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE BRUSQUE  
SANTA CATARINA  
RUA DR. PENIDO, 297 CEP 88350-460 CENTRO.  
C.N.P.J.: 82.985.003/0001-96  
www.samaebru.com.br TELEFONE (47) 3255 0500



### **Análises Físico-Químicas: AGOSTO / 2020**

São análises realizadas durante o mês na água tratada da Estação de Tratamento:

#### **LIMEIRA**

<b>Parâmetro</b>	<b>Limite</b>	<b>Resultado Médio Mensal</b>
Alumínio	0,200 mg/L	0,009
Ferro	0,3 mg/L	0,01
Cloreto	250 mg/L	8,35
Fosfato		8,61
Dureza Total	500 mg/L	4,1
Manganês	0,100 mg/L	0,007
DQO	-	-
Nitrato	10 mg/L	0,2

**Análises da Rede de Distribuição: AGOSTO / 2020**

São análises realizadas durante o mês na água da rede de distribuição:

**LIMEIRA****Análises Físico-Químicas:**

Parâmetro	Unidade	Limite	Nº análises exigidas	Nº análises realizadas	Média mensal
Turbidez	NTU	5,0	16	18	0,78
Cor	mg PtCo/L	15,0	10	18	3,9
pH		6,0 a 9,5	-	18	6,73
Fluoreto	mg/L	0,7 a 1,0	-	18	0,49
Cloro livre	mg/L	0,2 a 2,0	16	18	1,09

Em cumprimento ao decreto 5440, apresenta-se a média mensal dos parâmetros básicos de qualidade seguido por sua unidade de medida.

Estes resultados são de amostras coletadas em pontos estratégicos atendidos pelo sistema de tratamento em questão.

**Análises Microbiológicas:**

Parâmetro	Limite	Nº análises exigidas	Nº análises realizadas	Nº amostras Positivas	Ausência em:
Coliformes totais	Ausência em 95% das análises realizadas	16	18	1	94%
Coliformes Fecais	Ausência em 100% das análises realizadas	16	18	1	94%

**Interpretação dos parâmetros**

**Turbidez:** Mede a resistência da água à passagem de luz, sendo uma consequência natural do material em suspensão.

**Cor:** É resultando da presença de materiais dissolvidos na água.

**pH:** Expressa o equilíbrio entre os íons (H<sup>+</sup>) e (OH<sup>-</sup>) que apresentam variação de 0 a 14, com valor neutro igual a 7. Águas com pH menor que 7 são consideradas ácidas e com pH maiores que 7 básicas.

**Cloro:** É fundamental na água de abastecimento público, servindo como agente desinfetante.

**Flúor:** Na forma de fluoreto, é adicionado na água para auxiliar na prevenção da cárie dentária.

**Coliformes totais:** Microorganismos indicadores de contaminação.

**Coliformes Fecais:** Microorganismos provenientes do intestino de animais de sangue quente.